

**Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области о результатах проверок в 2018 году образовательного учреждения органами прокуратуры и о мерах принятых образовательным учреждением для устранения нарушений**

В 2018 году в ОУ было проведено 7 (семь) проверок. По результатам проверок составлено 7 (семь) представлений и протестов (актов прокурорского реагирования) о выявленных нарушениях.

№	Полное наименование образовательного учреждения	Акт прокурорского реагирования (дата, №, какой прокуратурой вынесен)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений и приказах о дисциплинарных взысканиях (дата, №, ФИО, должность), источники финансирования устранения нарушений
1	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение	Решение о проведении проверки № 1 от 11.01.2018 г.	Нарушений не выявлено	
2.	Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области	Представление от 08.02.2018 № 21-90-18/103	Законодательства о противодействии терроризму ГБОУ СОШ с.Кротково, отсутствует система видеонаблюдения	Направлено письмо в МБУ «Службе МТО» м.р.Похвистневский и Главе м.р.Похвистневский с просьбой установить систему видеонаблюдения на объектах ОУ. Абдрашитова А.Г. – завхоз ОУ, привлечена к дисциплинарной ответственности в форме замечания (приказ №18-од от 22.02.2018 г.).
3.		Протест от 14.03.2018 № 21-90-18/221	ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» не соответствие п.4.8 «Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».	Локальный нормативный акт ОУ «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» приведен в соответствие с требованием Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.		Протест от 30.03.2018 № 21-90-18/482	ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» не соответствие «Положения о школьной библиотеке»	Локальный нормативный акт ОУ «Положение о Школьной библиотеке» приведен в соответствие с требованием Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и дополнено

5.		Представление от 30.05.2018 № 21-90-18/659	Законодательства о противодействии экстремисткой деятельности, касающихся обеспечения прав граждан Российской Федерации на добровольное изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе РФ.	<p>разделом «Порядок, способ и сроки проведения сверки библиотечного фонда с «Федеральным списком экстремистских материалов».</p> <p>Принят локально нормативный акт, определяющий язык образовательного процесса. Замечания устранены. Зам.директора по УВР Нардед С.М. привлечена к дисциплинарной ответственности в форме замечания (приказ от № 73- од от 22 июня 2018 года)</p>
6.		Представление от 20.08.2018 № 21-90-18/878	Законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, противодействии терроризму в ГБОУ СОШ с.Кротково, не созданы надлежащие условия для охраны и безопасности учащихся от террористических актов.	<p>В школе отсутствует система видеонаблюдения. Направлено письмо в МБУ «Службу МТО» м.р.Похвистневский и Главе м.р.Похвистневский с просьбой установить систему видеонаблюдения на объектах ОУ.</p> <p>Абдрашитова А.Г. завхоз привлечена к дисциплинарной ответственности в форме замечания (приказ от № 120-од от 11 октября 2018 года).</p>
7.		Представление от 28.09.2018 № 21-90-18/1037	Законодательства о социальной защите инвалидов в ГБОУ СОШ с.Кротково, отсутствуют вывеска с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечных шрифтом Брайля, световой сигнализатор звонка и световая сигнализация об эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.	<p>Направлено письмо в МБУ «Службу МТО» м.р.Похвистневский с просьбой в изготовлении вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечных шрифтом Брайля, световой сигнализатор звонка и световая сигнализация об эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.</p> <p>Абдрашитова А.Г. завхоз, привлечена к дисциплинарной ответственности в форме замечания (приказ от № 120-од от 11 октября 2018 года).</p>

**Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  
средней общеобразовательной школы с.Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области  
о результатах проверок в 2018 году образовательного учреждения органами Роспотребнадзора и о мерах принятых образовательным  
учреждением для устранения нарушений**

В 2018 году было проведено 4 (четыре) проверки. По результатам проверок составлено 4 (четыре) представлений и актов о выявленных нарушениях.

№	Полное наименование образовательного учреждения	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений и приказах о дисциплинарных взысканиях (дата, №, ФИО, должность), источники финансирования устранения нарушений
1	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области	<p>Распоряжение № 19/4-05-07/107 от 21.03.2018 г.</p> <p>Акт № 19/4-05-07/126 от 27.04.2018г.</p> <p>Предписание № 19/4-05-07/89 от 27.04.2018 г.</p> <p>Предписание № 19/4-05/90 от 27.04.2018 г.</p>	<p><b>Срок исполнения 08.08.2018 г.</b></p> <p>1.Оборудовать светопроемы учебных помещений регулируемые солнцезащитными устройствами.</p> <p>2. Обеспечить наличие своевременного заключения об отсутствии заболевания туберкулезом при направлении на консультацию к фтизиатру.</p> <p>3.Обеспечить иммунизацию детей против гриппа в эпид сезон.</p> <p>4. Обеспечить всем работникам общеобразовательного учреждения наличие прививок против кори, дизентерии в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.</p> <p>5. Обеспечить обследование подлежащего контингента на кишечные протозоозы.</p> <p>6. Обеспечить прием детей после длительного отсутствия в детский сад со справками, в которых указано отсутствие контакта с инфекционными больными.</p> <p>7.Приобрести и установить электрическую плиту.</p>	<p>Выявленные нарушения устранены.</p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p> <p>Выявленные нарушения устранены.</p> <p>Электрическая плита установлена.</p>

			<p>Срок исполнения до <b>14.08.2019 г.</b></p> <p>8. Отремонтировать кровлю здания.</p> <p>9. Провести замену оконных блоков (в 5 кабинетах).</p> <p>10. Оборудовать помещения пищеблока моечными ваннами и производственными столами с гигиеническим покрытием.</p> <p>11. Приобрести детскую мебель с учетом ростовых показателей в Исаковский филиал.</p> <p>12. Оборудовать компьютерный класс специальной мебелью (стулья).</p>	<p>Написано письмо в МБУ «Службы материально-технического обеспечения» Анисимовой О.А. № 149 от 21.05.2018 г.</p> <p>Написано письмо директору ООО «Красноглинского комбината детского питания – Запад» Карпунину Д.Н. №152 от 21.05.2018 г.</p> <p>Написано письмо руководителю СВУ МО м НСО Каврыну А.Н. № 150 от 21.05.2018 г.</p>
2.		<p>Распоряжение № 19/4-05/196</p> <p>Акт № 19/4-05/192 от 21.06.2018 г.</p>	Нарушений нет.	
3.		<p>Распоряжение № 19/4-05/07 от 09.08.2018 г.</p> <p>Акт № 19/4-05/288 от 27.08.2018 г.</p>	В ходе проведения проверки выявлено: предписание № 19/4-05-07/89 от 27.04.2018 года выполнено в полном объеме.	
4.		<p>Распоряжение № 19/4-05/07 от 21.08.2018 г.</p> <p>Акт № 19/4-05/272 от 24.08.2018 г.</p> <p>Предписание № 91/4-05/188</p>	<p>1. Оборудовать классные доски софитами.</p> <p>2. Отремонтировать отмостки, трещины в фундаменте по периметру здания.</p>	<p>Написано письмо в МБУ «Службы материально-технического обеспечения» Анисимовой О.А. № 310 от 10.09.2018 г.</p>

**Информация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  
средней общеобразовательной школы с.Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области  
о результатах проверок в 2018 году образовательного учреждения органами Государственного пожарного надзора и о мерах принятых  
образовательным учреждением для устранения нарушений**

В 2018 году в ОУ было проведено 2 (две) проверки. По результатам проверок составлено 2 (два) представлений и актов о выявленных нарушениях.

№	Полное наименование образовательного учреждения	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений и приказах о дисциплинарных взысканиях (дата, №, ФИО, должность), источники финансирования устранения нарушений
1	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области	Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности № 25/1/1 от 27.04.2018 г.	<p><u>Срок устранения 01.11.2018 г.</u></p> <p>1.Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.</p> <p>2. В здании школы допущено размещении детского сада, при этом не предоставлены документы по внесению изменения класса функциональной пожарной опасности здания (помещений) в установленном законодательством РФ о градостроительной деятельности.</p> <p>3. Не соблюдены проектные решения по установке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в спортивном зале (отсутствует СОУЭ).</p>	<p>Определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов.</p> <p>Предоставлены документы по внесению изменения класса.</p> <p>Установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в спортивном зале.</p>

2.		Акт отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о.Похвистнево и м.р.Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области № 138 от 07.12.2018 г.	Нарушений не выявлено.	
----	--	--	------------------------	--