



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ СОШ с.Кротково

/Андреева Т.В./
Ф. И.О.
2021 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 58
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Кротково
муниципального района Похвистневский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446491, Самарская область, Похвистневский район, с. Кротково, ул.Ленина, 21., krotkovo-1977@mail.ru, 8(84656)45523

Директор школы Андреева Татьяна Васильевна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с.Кротково

2. Ведомственная принадлежность государственная

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 98 человек в день

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта ГБОУ СОШ с. Кротково расположено на огражденном участке площадью – 1,5га., передняя поверхность ограждения – металлический забор (кованная металлическая решетка). Здесь располагается вход для посетителей. Год постройки здания – 1977г., стены – кирпичные, перегородки железобетонные плиты, внутренняя отделка – штукатурка, побелка, покраска. Полы – бетонная стяжка, линолеум. Число этажей – 3. Общая площадь здания -2657,4 м².

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов один главный вход, 6 запасных выхода

8. Год постройки 1977 г.

9. Год последней реконструкции 2015год – два кабинета начальных классов на первом этаже под структурное подразделение «Детский сад Березка».

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		50 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Рейсовый автобус, Похвистнево-Кротково-Исаково, Кротково	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
1.2	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,17	К, О	-	
1.3	Информация об объекте	наличие	+	К, О, С, Г	-	
1.4	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	-	К, С, О	-	
1.5	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	-	К, С, О	-	
1.6	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	-	С	-	
1.7	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	-	
1.8	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	-	К, О, С	-	
1.9	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
1.10	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,8	К	-	

1.11	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	2,8	К	-	
1.12	Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	-	
1.13	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	С	-	
1.14	Места отдыха	наличие	-	К, О		
1.15	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
1.16	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К, О	-	
1.17	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К	-	
1.18	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К	-	
1.19	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	-	
1.20	Съезд с тротуара на проезжую часть:				-	
1.21	Угол уклона	$\leq 1:12$	-	К	-	
1.22	Ширина	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
1.23	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-	К	-	
1.24	Открытая лестница					
1.25	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	1,2	О, С		
1.26	Марш лестницы	3-12	5 ступеней	О, С	-	

		ступеней				
1.27	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,35	О, С	-	
1.28	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,07	О, С	-	
1.29	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	+	О, С	-	
1.30	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С	Требуется выделение цветом или фактурой края лестничных ступеней	
1.31	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
1.32	Расстояние между поручнями	≥ 1,0 м	-	О, С	-	
1.33	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	-	
1.34 1.35	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С	-	
1.36	Предупредительная тактильная полоса перед маршем сверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м	-	С	-	
1.37	Пандус на рельефе		-		-	
1.38	Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м	-	К	-	
1.39	Уклон	≤ 8 %	-	К	-	
1.40	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
1.41	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К	-	
1.42	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	-	
1.43	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О	-	
1.44	- горизонтальные завершения поручня сверху,	≥ 0,3 м	-	К, О	-	

	внизу с не травмирующими окончанием					
1.45	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О	-	
1.46	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О	-	
1.47	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О	-	
1.48	Разворотные площадки:		-		-	
1.49	- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
1.50	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
1.51	- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
1.52	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	-	
1.53	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О	-	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Крыльцо или входная площадка					
2.2	Высота площадки	м	-			
2.3	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	2,03 x 12,5	К	-	
2.4	Габариты площадки с пандусом: ширина X	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	-	К	-	

	глубина					
2.5	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С	-	
2.6	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О, С	-	
2.7	Поперечный уклон в пределах	1-2%	-	К, О, С	-	
2.8	Навес	наличие	+	К, О	-	
2.9	Водоотвод	наличие	-	К, О, С	-	
2.10	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	К	-	
2.11	Информация об объекте	наличие	+	Г	-	
2.12	Лестница наружная	наличие				
2.13	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	О, С	-	
2.14	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	-	
2.15	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	-	
2.16	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
2.17	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	-	
2.18	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	-	
2.19	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	-	
2.20	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	-	

2.21	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С	-	
2.22	Пандус наружный	наличие	-		-	
2.23	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
2.24	Уклон	$\leq 8\%$	-	К	-	
2.25	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К	-	
2.26	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	-	
2.27	Разворотные площадки:		-		-	
2.28	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
2.29	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
2.30	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
2.31	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
2.32	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	-	
2.33	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	-	
2.34	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	-	
2.35	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О	-	
2.36	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О	-	
2.37	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	-	
2.38	Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	-	
2.39	Тамбур					
2.40	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При	3,9 x 1,63	К	-	

		реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м				
2.41	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	(Р)	К, О	-	
2.42	- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м	0,77	К, О	Требуется замена двери	
2.43	- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	-	К	-	
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Лестница на уровень 1-го этажа					
3.2	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	-	
3.3	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	-	
3.4	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	-	
3.5	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	-	
3.6	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
3.7	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-		-	
3.8	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	-	

3.9	Уклон	$\leq 8\%$	-	К	-	
3.10	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-	
3.11	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
3.12	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
3.13	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	-	
3.14	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	-	
3.15	- горизонтальные завершения вверх и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К	-	
3.16	Пандус переносной	наличие	-	К	-	
3.17	Подъемник для инвалидов:		-		-	
3.18	- стационарный	наличие	-	К	-	
3.19	- мобильный	наличие	-	К	-	
3.20	Коридоры/холлы					
3.21	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,17	К	-	
3.22	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	5,6 x 7,65	К	-	
3.23	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+	К, Г	-	
2.24	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	-	
3.25	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	-	
3.26	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	-	
3.27	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	-	
3.28	Тактильная схема	наличие	-	С	-	
3.29	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	+	К, О, С, Г		

3.30	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	5,6	О	-	
3.31	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К	-	
3.32	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С	-	
3.33	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	Требуется установка контрастной или рифленой полосы на участках перед поворотом и дверями	
3.34	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
3.35	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
3.36	Контрастная маркировка	наличие	-	С	-	
3.37	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	-	
3.38	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О	-	
3.39	Пандус внутренний на этаже					
3.40	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
3.41	Уклон	≤ 8 %	-	К	-	
3.42	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-	
3.43	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
3.44	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
3.45	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	-	
3.46	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	-	

Лестница межэтажная № 1(в зону оказания услуги на 2 этаж)						
3.47	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	Требуется установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и вниз шириной 60 см	
3.48	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
3.49	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
3.50	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	+	О, С	имеются с одной стороны	
3.51	- на высоте	0,85 – 0,95 м	1,13	О, С	-	
3.52	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	0,98	О, С	-	
3.53	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	-	
3.54	Лестница №2 (в зону оказания услуги на 3 этаж)					
3.55	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	Требуется установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и вниз шириной 60 см	
3.56	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
3.57	Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие	-	О, С		

	примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
3.58	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	+	О, С	имеются с одной стороны	
3.59	- на высоте	0,85 – 0,95 м	1,13	О, С	-	
3.60	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	0,98	О, С	-	
3.61	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	-	
3.62	Лифт пассажирский	наличие				
3.63	Кабина:		-		-	
3.64	- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	-	К	-	
3.65	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	-	К	-	
3.66	- Поручни	наличие	-	О	-	
3.67	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С	-	
3.68	Знак доступности	наличие	-	К	-	
3.69	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г	-	
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Обслуживание через окно/прилавок					
4.2	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К	-	

4.3	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м	-	К	-	
4.4	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.5	Обслуживание в кабинете № 1					
4.6	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,83	К	-	
4.7	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02	К	-	
4.8	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.9	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.10	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,2	К	-	
4.11	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.12	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.13	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.14	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76	К, О	-	
4.15	Обслуживание в кабинете № 2					
4.16	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,3	К	-	
4.17	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02	К	-	
4.18	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.19	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.20	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К	-	
4.21	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.22	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.23	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.24	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	К, О	-	
4.25	Обслуживание в кабинете № 3					
4.26	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,83	К	-	
4.27	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02	К	-	
4.28	Информация тактильная	наличие	-	С	-	

4.29	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.30	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К	-	
4.31	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.32	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.33	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.34	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76	К, О	-	
4.35	Обслуживание в кабинете № 4					
4.36	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,87	К	-	
4.37	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,025	К	-	
4.38	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.39	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.40	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,2	К	-	
4.41	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.42	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.43	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.44	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76	К, О	-	
4.45	Обслуживание в кабинете № 5					
4.46	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,83	К	-	
4.47	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02	К	-	
4.48	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.49	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.50	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К	-	
4.51	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.52	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.53	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.54	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76	К, О	-	

4.55	Обслуживание в кабинете № 6					
4.56	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,83	К	-	
4.57	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02	К	-	
4.58	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.59	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.60	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,1	К	-	
4.61	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.62	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.63	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.64	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76	К, О	-	
4.65	Обслуживание в кабинете № 7					
4.66	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,59	К	-	
4.67	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,025	К	-	
4.68	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.69	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.70	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К	-	
4.71	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.72	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.73	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.74	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	К, О	-	
4.75	Обслуживание в кабинете № 8					
4.76	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,83	К	-	
4.78	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02	К	-	
4.79	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.80	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.81	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К	-	

4.82	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.83	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.84	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.85	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,73	К, О	-	
4.86	Обслуживание в кабинете № 9					
4.87	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,83	К	-	
4.88	Высота порога	$\leq 0,025$ м	-	К	-	
4.89	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.90	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.91	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,0	К	-	
4.92	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.93	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.94	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.95	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76	К, О	-	
4.96	Обслуживание в кабинете № 10					
4.97	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,83	К	-	
4.98	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02	К	-	
4.99	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.1.00	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.1.01	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К	-	
4.1.02	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.1.03	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.1.04	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.1.05	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76	К, О	-	
4.1.06	Обслуживание в кабинете № 11					
4.1.07	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8	К	-	

4.1.08	Высота порога	$\leq 0,025$ м	-	К	-	
4.1.09	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.1.10	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.1.11	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,5	К	-	
4.1.12	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.1.13	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.1.14	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.1.15	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,73	К, О	-	
4.1.16	Обслуживание в кабинете № 12					
4.1.17	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,82	К	-	
4.1.18	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02	К	-	
4.1.19	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.1.20	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.1.21	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К	-	
4.1.22	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.1.23	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.1.24	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.1.25	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	К, О	-	
4.1.26	Обслуживание в кабинете № 13					
4.1.27	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,83	К	-	
4.1.28	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,025	К	-	
4.1.29	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.1.30	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.1.31	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К	-	
4.1.32	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.1.33	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	

4.1.34	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	-	
4.1.35	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76	К, О	-	
4.1.36	Обслуживание в кабинете № 14					
4.1.37	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,83	К	-	
4.1.38	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	0,02	К	-	
4.1.39	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.1.40	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.1.41	- размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$	1,3	К	-	
4.1.42	-высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	0,025	С	-	
4.1.43	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,2	О	-	
4.1.44	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	-	
4.1.45	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76	К, О	-	
4.1.46	Обслуживание в кабинете № 15					
4.1.47	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,83	К	-	
4.1.48	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	0,02	К	-	
4.1.49	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.1.49	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.1.50	- размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$	1,5	К	-	
4.1.51	-высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	0,025	С	-	
4.1.52	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,2	О	-	
4.1.53	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	-	
4.1.54	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,73	К, О	-	
4.1.55	Обслуживание в кабинете № 16					
4.1.56	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,83	К	-	
4.1.57	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	0,02	К	-	
4.1.58	Информация тактильная	наличие	-	С	-	

4.1.59	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.1.60	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К	-	
4.1.61	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.1.62	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,0	О	-	
4.1.63	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.1.64	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76	К, О	-	
4.1.65	Обслуживание в кабинете № 17					
4.1.66	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,83	К	-	
4.1.67	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02	К	-	
4.1.68	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.1.69	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.1.70	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,5	К	-	
4.1.71	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.1.72	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.1.73	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.1.74	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76	К, О	-	
4.1.75	Обслуживание в кабинете № 18					
4.1.76	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,83	К	-	
4.1.77	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,02	К	-	
4.1.78	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.1.79	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.1.80	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К	-	
4.1.81	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.1.82	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.1.83	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.1.84	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76	К, О	-	

4.1.85	Обслуживание в кабинете № 19					
4.1.86	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,83	К	-	
4.1.87	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,025	К	-	
4.1.88	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.1.89	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.1.90	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К	-	
4.1.91	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.1.92	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.1.93	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.1.94	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76	К, О	-	
4.1.95	Обслуживание в кабинете № 20					
4.1.96	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,6	К	-	
4.1.97	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,025	К	-	
4.1.98	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.1.99	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.2.00	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,3	К	-	
4.2.01	-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С	-	
4.2.02	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О	-	
4.2.03	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
4.2.04	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	К, О	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.2.05	Обслуживание с перемещением №					
4.2.06	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К	-	
4.2.07	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К	-	

4.208	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.2.09	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
4.2.10	Ширина х глубина	$\geq 1,6 \times 1,8 \text{ м}$	-	К	-	
4.2.11	Место для сидения	наличие	-	О	-	
4.2.12	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.2.13	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		50 мест		-	1 - актовый зал 1-спорт. зал
4.2.14	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	-	К	-	
4.2.15	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$	-	К	-	
4.2.16	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
4.2.17	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К	-	
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Санузел для инвалидов	наличие	имеется		-	Не оборудованы

						для инвалидов
5.2	Знак доступности помещения	наличие	-	К	-	
5.3	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	-	
5.4	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,76	К, О	-	
5.5	Открывание дверей	наружное	+		-	
5.6	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	-	
5.7	Количество кабинок	≥ 1 шт.	2	К, О	-	
5.8	• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,7	К, О	-	
5.9	• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	-	К	-	
5.10	- опорные поручни	наличие	-	К, О	-	
5.11	в т.ч. откидные	наличие	-	К	-	
5.12	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К	-	
5.13	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	-		-	
5.14	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	-	К	-	
5.15	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	-	
5.16	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О	-	
5.17	Раковина: с опорным поручнем	наличие	+	К, О	Имеется без поручней	
5.18	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	-	К	-	
5.19	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,86	К, О	-	
5.20	Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной	-	К	-	

		формы				
5.21	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-	К, О	-	
5.22	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О	-	
5.23	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	-	
5.24	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	+	К, О, Г, С	-	
6.2	Надписи:	наличие	+	К, О, Г, С	-	
6.3	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	1,3	К, О, Г, С	-	
6.4	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	0,075	К, О, Г, С	-	
6.5	освещенность	наличие	+	К, О, Г, С	-	
6.6	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С	-	
6.7	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
6.8	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	-	К, О, Г, С	-	
6.9	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	-	

6.10	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С	-	
6.11	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	-	
6.12	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	-	
6.13	на кнопках управления лифта	наличие	-	С	-	
6.14	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	-	
6.15	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	-	
6.16	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	-	
6.17	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	-	
6.18	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	-	
6.19	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	-	
6.20	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	-	
6.21	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	-	

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

7. ВЫВОДЫ

Все результаты обследования отражены в данной анкете. Учитывая год постройки (1977 г.) здание приспособлено для следующих лиц с ограничениями жизнедеятельности: С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки).

Для инвалидов - К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную, инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью, здание не приспособлено: нет пандусов и поручней, узкие лестницы (120 см), не большие санитарно - гигиенические помещения и не приспособленные. Нет места, где можно установить пассажирский лифт.

Для повышения качества создания безбарьерной среды в учреждении необходимо провести следующие мероприятия:

1. Разработать проект ремонта с внесением в реконструкцию помещения (установка пандусов, поручней, кнопку вызова, оборудовать кабинет на первом этаже для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках и т.д.).
2. Разработать проект безбарьерной среды территории, где предусмотреть: установку пандуса на путях движения, пешеходные пути для клиентов.
3. Реконструировать санитарно – гигиеническое помещение, приобретение и установку специальных приспособлений, информационных знаков и т.д.

«Представитель рабочей группы»
Председатель Похвистневской районной
общественной организации Самарской области
организации общероссийской общественной
организации «Всероссийского общества
инвалидов»

_____ (должность)

_____ (подпись)
_____ (Вагизова Ф.Г.)
_____ (фамилия, и.о.)
Дата заполнения _____ 2021г.
« 21 » _____

Представитель организации

Директор ГБОУ СОШ с. Кротково
_____ (должность)

_____ (подпись) М.П.
_____ (Андреева Т.В.)
_____ (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
« 21 » _____ 2021г.

7.1. ВЫВОДЫ ПО КАЖДОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЕ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

Зона 1. «Территория, прилегающая к объекту» - установка: информации об объекте доступной для всех категорий инвалидов; тактильных средств, шириной 0,5-0,6 м, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации; организовать парковочное место со специальным знаком для автомобиля инвалида.

Зона 2. «Входная группа» - установка: беспроводной системы вызова помощника; поручней с двух сторон наружной лестницы; тактильной полосы перед лестничным маршем вверх и вниз; контрастная маркировка крайних ступеней; поручня с двух сторон с нетравмирующими окончаниями; звукового и светового маяка; контрастной маркировки прозрачной двери; пандус наружный с нескользким покрытием.

Зона 3. «Пути движения на объекте» - установка: контрастной маркировки крайних ступеней; поручней с двух сторон с нетравмирующими окончаниями; указателей направления движения; контрастно окрашенные полосы на участках пола перед поворотом и дверями; контрастной маркировки дверных проемов; приобрести пандус переносной.

Зона 4. «Зона оказания услуги» - выделить долю мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата); специализированную зону обслуживания инвалидов-колясочников.

Зона 5. «Санитарно-бытовые помещения» - установить знак доступности помещения, создать тактильную направляющую полосу к кабине и писсуару (мужской туалет) осязаемую ногой или тростью; установить опорные поручни с двух сторон унитаза, опорный поручень для раковины, крючки для костылей(на высоте 120см с выступом 12 см); систему тревожной сигнализации.

Зона 6. «Средства информации и телекоммуникации на объекте» - установить: визуальные средства информации о предоставлении услуги, продублировать шрифтом Брайля или рельефными буквами и цифрами с высотой рельефа не менее 0,8 мм; звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м; световые текстовые табло для вывода оперативной операции; малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.