УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ СОШ с.Кротково

_____/Андреева Т.В./

подпись Ф. И.О.

«25» 01. 2021г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ №
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Исаковский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школа с.Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области (Исаковский филиал ГБОУ СОШ с.Кротково)

(полное юридическое наименование объекта)

446491 Самарская область, Похвистневский район, с.Кротково. ул.Ленина,21, 8(846)56-45-5-23, krotkovo-1977@mail.ru Андреева Татьяна Васильевна – директор школы

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с.Исаково

2. Ведомственная принадлежность Министерство образовании и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 16 чел

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта первый этаж в отдельно стоящем 2-х этажном здании, кирпичное

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 – основной, 1 – запасной

8. Год постройки 1972

9. Год последней реконструкции 2011

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		**300**	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Рейсовый автобус, Похвистнево-Кротково-Исаково, Исаково	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категории инвалидов**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция**	**Условия при условной доступности**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.1	**Вход на территорию** (при наличии ограждения)**:**		**да**			
1.2	Ширина прохода, калитки	**≥ 1,2 м**	**1,2 м**	К, О		**≥0,9**
1.3	*Информация об объекте	**наличие**	**да**	К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
1.4	*Указатели направления движения	**наличие**	нет	К, Г		
1.5	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	**≥2,0 м**	2 м	К		
1.6	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	**≥ 1,2 м** **не менее 2,0 х 1,8 м**	нет	К		
1.7	Тактильная полоса перед съездом	**> 0,8 м**	**нет**	С		
1.8	Тактильная полоса перед лестницей	**> 0,8 м**	**нет**	С		
1.9	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	**> 0,8 м**	**нет**	С		
1.10	Ширина тактильной полосы	**0,5-0,6 м**	**нет**	С		

1.11	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	**< 0,025 м**	**нет**	К, С, О		
1.12	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	**> 0,05 м**	**нет**	К, С, О		
1.13	*Места отдыха	**наличие**	нет	К, О		
1.14	**Автостоянка и парковка для посетителей** (при наличии)		да			
1.15	Расстояние до входа в здание	**≤ 50 м**	**< 50 м**	К, О		
1.16	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	**> 5% (не менее 1 места)**	нет	К		
1.17	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	**6 х 3,6 м**	нет	К		
1.18	**Открытая лестница**		нет			
1.19	Ширина лестничных маршей	**≥ 1,35 м**		О, С		
1.20	Марш лестницы между площадками	**3-12 ступеней**		О, С		
1.21	Единообразная геометрия ступеней	**наличие**	нет	О, С		
1.22	Высота подступенка	**0,12 - 0,15 м**		О, С		
1.23	Ширина проступей	**0,35 - 0,4 м**		О, С		
1.24	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	нет	С	Требуется выделение цветом или фактурой края лестничных ступеней	
1.25	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной	**≥ 0,8 – 0,9 м**	нет	С		

	0,3-0,5 м					
1.26	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	**нет**	О, С		
1.27	Расстояние между поручнями	**≥ 1,0 м**	нет	О, С		
1.28	*горизонтальные завершения поручня	**≥ 0,3 м**	да	О, С		
1.29	не травмирующие окончания	**наличие**	да	О		
1.30	- высота поручней	**0,9 м**	0,9	О		
1.31	**Пандус на рельефе**		нет			
1.32	*Высота подъема одного марша	**≤ 0,8 м**		К		
1.33	Угол уклона	**≤ 5 °**		К		
1.34	Поручни с двух сторон:	**наличие**	нет	К, О		
1.35	- на высоте (нижний поручень)	**0,7 м**		К		
1.36	- *на высоте (верхний поручень)	**0,9 м**		О		
1.37	- расстояние между поручнями	**0,9 - 1,0 м**		К, О		
1.38	-* горизонтальные завершения поручня	**≥ 0,3 м**		К, О		
1.39	- не травмирующие окончания	**наличие**	нет	К, О		
1.40	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	**> 1,5 м**		К~~, О~~		
1.41	Разворотные площадки:		нет			
1.42	- при въезде на пандус наверху	**> 1,5 х 1,5 м**		К		
1.43	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	**> 1,5 х 1,5 м**		К		
1.44	- при въезде на пандус внизу	**> 1,5 х 1,5 м**		К		
1.45	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	**наличие**	**нет**	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Крыльцо или входная площадка					
2.1	Высота площадки	**справочно**	0,6			
2.2	Габариты площадки без пандуса: ширина Х глубина	**≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м**	1,5х1,85	О, С		
2.3	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	**≥2,2 х 2,2 м**	нет	К		
2.4	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	**наличие**	нет	К, О, С		
2.5	*Навес	**наличие**	да	К, О		
2.6	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	**наличие**	нет	К, О, С		
2.7	Информация об объекте	**наличие**	да	Г		
2.8	**Лестница наружная**	**наличие**	нет			
2.9	Нескользкое покрытие	**наличие**	да	О, С		
2.10	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	**0,6 м**	нет	С		
2.11	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	**0,3-0,5 м**	нет	С		
2.12	*Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	нет	С		
2.13	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02	**наличие**	**нет**	О, С		

	м					
2.14	Поручни с двух сторон	**наличие**	нет	О, С		
2.15	- на высоте	**0,9 м**		О, С		
2.16	- *горизонтальные завершения поручня	**≥ 0,3 м**		О, С		
2.17	- не травмирующие окончания поручней	**наличие**		О, С		
2.18	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	**наличие**		О, С		
2.19	**Пандус наружний**	**наличие**	нет			
2.20	Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К		
2.21	Угол уклона	**≤ 5 °**		К		
2.22	Высота подъема одного марша (максимальная)	**≤ 0,8 м**		К		
2.23	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	**нет**	К, О		
2.24	Разворотные площадки:		нет			
2.25	- при въезде на пандус	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
2.26	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	**≥ 1,5**		К		
2.27	-промежуточная с поворотом направления движения	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
2.28	Поручни с двух сторон:	**наличие**	нет	К, О		
2.29	- расстояние между поручнями	**0,9-1,0 м**		К, О		
2.30	- на высоте (нижний поручень)	**0, 7 м**		К		
2.31	- *на высоте (верхний поручень)	**0,9 м**		О		
2.32	- *горизонтальные завершения поручней	**≥ 0,3 м**		К, О		
2.33	- не травмирующие окончания	**наличие**		К, О		
2.34	Нескользкое покрытие	**наличие**		К, О		

2.35	**Наружный подъемник (при отсутствии пандуса)** вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**	нет	К		
2.36	***Звуковой маяк у входа**	**наличие**	нет	С		
2.37	**Тамбур**		да			
2.38	Габариты: глубина Х ширина	**≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м**	1,5х2	К		
2.39	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	**наличие**	да	К, О		
2.40	- ширина дверного проема в свету	**≥ 1,2 м, при реконструкции ≥0,9 м**	**> 0,9 м**	К, О		
2.41	- высота порога наружного, внутреннего	**Каждого элемента < 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м**	0,014	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Лестница на уровень 1-го этажа					

3.1	*Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	**нет**	С		
3.2	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	**нет**	О, С		
3.3	Поручни с двух сторон	**наличие**	нет	О, С		
3.4	- на высоте	**0,9 м**		О, С		
3.5	- *горизонтальные завершения поручня	**≥ 0,3 м**		О, С		
3.6	- не травмирующее окончание	**наличие**		О, С		
3.7	**Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа**		**нет**			
3.8	Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К		
3.9	Угол уклона	**≤ 5 °**		К		
3.10	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	**нет**	К		
3.11	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
3.12	Поручни с двух сторон:	**наличие**	нет	К, О		
3.13	- на высоте (нижний поручень)	**0, 7 м**		К		
3.14	- *на высоте (верхний поручень)	**0,9 м**		О		
3.15	- *горизонтальные завершения поручня	**≥ 0,3 м**		К		
3.16	- не травмирующие окончания	**наличие**	нет	К, О		
3.17	**Пандус переносной (при отсутствии стационарного)**	**наличие**	нет	К		
3.18	**Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):**		нет			
3.19	- стационарный	**наличие**	нет	К		
3.20	- мобильный	**наличие**	нет	К		
	Коридоры/холлы					

3.21	Ширина полосы движения	**≥ 1,2 м**	**> 2 м**	К		
3.22	Разворотные площадки	**≥ 1,5 х 1,5 м**	нет	К		
3.23	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	**≥ 1,0 м**	нет	К,О		
3.24	Указатели направления движения, входа, выхода	**наличие**	нет	К, Г		
3.25	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	**наличие**	да	К, Г		
3.26	*Речевые информаторы и маяки	**наличие**	нет	С		
3.27	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	**наличие**	нет	Г		
3.28	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	нет	Г		
3.29	*Тактильная схема	**наличие**	нет	С		
3.30	***Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):**	**наличие**	нет	К, О, С, Г		
3.31	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	**≥ 1 на этаж**		О		
3.32	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	**≥ 1 на этаж**		К		
3.33	**Навесное оборудование**, выступ в зону движения	**≤ 0,1 м**	нет	С		
3.34	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	**0,6 м**		С	Требуется установка контрастной или рифленой полосы на участках перед поворотом и дверями	
3.35	**Лестница, перепады высот на этажах** (в коридорах)					

3.36	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	**нет**	О, С		
3.37	Контрастная маркировка	**наличие**	нет	С		
3.38	Поручни с двух сторон на лестнице	**наличие**	нет	О		
3.39	- на высоте	**0,9 м**		О		
3.40	- *горизонтальные завершения поручней	**наличие**	нет	О		
3.41	**Пандус внутренний на этаже**		нет			
3.42	Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К		
3.43	Угол уклона	**≤ 5 °**		К		
3.44	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	**нет**	К		
3.45	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
3.46	Поручни с двух сторон:	**наличие**	нет	К, О		
3.47	- на высоте (нижний поручень)	**0, 7 м**		К		
3.48	- *на высоте (верхний поручень)	**0,9 м**		О		
Лестница межэтажная (на 2 этаж, который не является зоной оказания услуги)						
3.49	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	**0,6 м**		С	Требуется установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверху внизу шириной 60 см	
3.50	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	**0,3-0,5 м**		С		
3.51	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	нет	С		
3.52	*Бортики по боковым краям ступеней, не	**наличие**	**нет**	О, С		

	примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
3.53	Поручни непрерывные с двух сторон:	**наличие**	нет	О, С	Имеется с одной стороны	
3.54	- на высоте	**0,9 м**		О, С		
3.55	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	**≥ 0,3 м**		О, С		
3.56	- не травмирующие окончания	**наличие**	нет	О, С		
3.57	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	**наличие**		С		
3.58	**Лестница №** (вкладка при наличии других лестниц)		нет			
3.59	**Лифт пассажирский**	**наличие**	нет			
	Кабина:					
3.60	- габариты (глубина х ширина)	При новом строительстве **≥ 1,5 х 1,7 м** для действующих объектов **≥ 1,1х1,4**		К		
3.61	- ширина дверного проема	при новом строительстве **≥ 0,95 м** для действующих объектов ≥ 0,8м	0,8м	К		
3.62	* Поручни	**наличие**	нет	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	**наличие**	нет	Г, С		

3.63	*Знак доступности	**наличие**	нет	К		
3.64	*Указатели номера этажа напротив лифта	**наличие**	нет	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
4.1	**Обслуживание через окно/прилавок**		нет			
4.2	*Высота рабочей поверхности	**0,8 – 1,1 м**		К		
4.3	Габариты зоны обслуживания (глубина)	**≥ 1,2 м**		К		
4.4	**Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков**					
4.5	**Обслуживание в кабинете №**		нет			
4.6	Ширина проема двери в свету:	**≥ 0,9 м**		К		
4.7	*Высота порога	**отсутствие**	да	К, О		
4.8	*Информация тактильная	**наличие**	нет	С		
4.9	Информация визуальная контрастная:	**наличие**	нет	К, О, С, Г		
4.10	-* размещение на высоте	**≤ 1,8 м**		К		
4.11	-*высота прописных букв	**≥ 0,025 м**		С		
4.12	Габариты зоны сидения-глубина	**≥ 1,2 м**		О		
4.13	Зона для кресла-коляски	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		

4.14	Стол с высотой рабочей поверхности	**0,7 - 0,8 м**		К, О		
4.15	**Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов**					
4.16	**Обслуживание с перемещением №**		нет			
4.17	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	**≥ 1,2 м**		К		
4.18	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	**0,8 - 1,1 м**		К		
4.19	**Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов**					
4.20	**Кабина индивидуального обслуживания №** (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			
4.21	Ширина х глубина	**1,5х1,5 м**		К		
4.22	*Место для сидения	**наличие**	нет	О		
4.23	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	нет	О		
4.24	**Вкладка при необходимости описания нескольких кабин**					
4.25	**Зал** (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет			
4.26	Доля мест для колясочников	**≥ 2 % 1%**		К		
4.27	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	**≥ 1,2 м**		К		
4.28	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	**≥ 2**		Г		
4.29	**Вкладка при необходимости описания нескольких залов**					
4.30	**Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников**	**наличие**	нет	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
5.1	**Санузел для посетителей**	**наличие**	да	Г		
5.2	**Санузел для инвалидов**		нет			Не оборудованы для инвалидов
5.3	Знак доступности помещения	**наличие**	нет	К		
5.4	Тактильная маркировка санузла	**наличие**	нет	С		
5.5	Ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**	**> 0,9 м**	К, О		
5.6	Направление открывания дверей	**наружное**	да	К		
5.7	**Кабины для инвалидов:**		нет			
5.8	- количество кабин	**> 1 шт.**		К, О		
5.9	- ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**		К, О		
5.10	- габариты (минимальная глубина)	**≥ 1,8 м**		К, О, С		
5.11	- габариты (минимальная ширина)	**≥ 1,65 м**		К, О, С		
5.12	**Опорные поручни**	**наличие**	нет	К, О		
5.13	в т.ч. откидные	**наличие**	нет	К		
5.14	**Зона для кресла-коляски рядом с унитазом** (ширина х глубина)	**≥ 0,75 × 1,2 м**	нет	К		
5.15	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	нет	О		
5.16	**Раковина:**		да			
5.17	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	**≥ 1,30 х 0,85 м**	нет	К		
5.18	- *высота раковины	**0,75 – 0,85 м**	нет	К, О		

5.19	- опорный поручень	**наличие**	нет	О		Требуется опорный поручень
5.20	Писсуар на высоте от пола	**≤ 0,4 м или вертикальной формы**	нет	К		
5.21	**Душевые**		нет			
5.22	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	**≥ 0,9 х 1,5 м**		К, О		
5.23	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	**≥ 0,48 х 0,85 м**		К, О		
5.24	Система тревожной сигнализации	**наличие**	да	К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

	Наименование элементов объекта	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категория для которых установлен норматив**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция**	**Примечание**
	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
6.1.	**Визуальные средства информации о предоставлении услуги**	**наличие**	нет	К, О, Г, С		
6.2	**Надписи:**	**наличие**	нет	К, О, Г, С		
6.3	размещение на высоте	**≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м**		К, О, Г, С		
6.4	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**		К, О, Г, С		
6.5	освещенность	**наличие**	нет	К, О, Г, С		
6.6	**Указатели, пиктограммы**	**наличие**	нет	К, О, Г, С		
6.7	размещение на высоте	**1,3 – 1,4 м**		К, О, Г, С		

6.8	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**		К, О, Г, С		
6.9	освещенность	**наличие**		К, О, Г, С		
6.10	**Тактильные средства информации о предоставлении услуги** с цифрами, буквами по Брайлю	**наличие**	нет	С		
6.11	высота размещения	**1,3 – 1,4 м**		С		
6.12	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	**наличие**	нет	С		
6.13	на кнопках управления лифта	**наличие**	нет	С		
6.14	на кабинах санитарно-бытовых помещений	**наличие**	нет	С		
6.15	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	**Наличие (не менее 1шт)**	нет	Г		
6.16	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	**Наличие (не менее 1шт)**	нет	С, Г		
6.17	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	**наличие**	нет	К		
6.18	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	нет	С		
6.19	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	**наличие**	нет	С		
6.20	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	**наличие**	нет	Г, С		
6.21	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	нет	К, С, О, Г		
6.22	*Индукционная система	**наличие**		Г		

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

7. ВЫВОДЫ

Все результаты обследования отражены в данной анкете. Учитывая год постройки (1977 г.) здание приспособлено для следующих лиц с ограничениями жизнедеятельности: С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки).

Для инвалидов - К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную, инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью, здание не приспособлено: нет пандусов и поручней, узкие лестницы (120 см), не большие санитарно - гигиенические помещения и не приспособленные. Нет места, где можно установить пассажирский лифт.

Для повышения качества создания безбарьерной среды в учреждении необходимо провести следующие мероприятия:

1.Разработать проект ремонта с внесением в реконструкцию помещения (установка пандусов, поручней, кнопку вызова, оборудовать кабинет на первом этаже для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках и т.д.).
2.Разработать проект безбарьерной среды территории, где предусмотреть: установку пандуса на путях движения, пешеходные пути для клиентов.
3.Реконструировать санитарно – гигиеническое помещение, приобретение и установку специальных приспособлений, информационных знаков и т.д.

«Представитель рабочей группы»
Председатель Похвистневской районной общественной организации Самарской области организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»
(должность)

(Вагизова Ф.Г.)
подпись (фамилия, и.о)

Дата заполнения
«21» 01. 2021г.

Представитель организации
Директор ГБОУ СОШ с.Кротково
(должность)

(Андреева Т.В.)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
«21» 01. 2021г.

7.1.
ВЫВОДЫ ПО КАЖДОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЕ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

Зона 1. «Территория, прилегающая к объекту» - установка: информации об объекте доступной для всех категорий инвалидов; тактильных средств, шириной 0,5-0,6 м, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации; организовать парковочное место со специальным знаком для автомобиля инвалида.

Зона 2. «Входная группа» - установка: беспроводной системы вызова помощника; тактильной полосы перед лестничным маршем вверху и внизу; контрастная маркировка крайних ступеней; поручня с двух сторон с нетравмирующими окончаниями; звукового и светового маяка; контрастной маркировки двери; пандус наружний с нескользким покрытием.

Зона 3. «Пути движения на объекте» - установка: контрастной маркировки крайних ступеней; поручней с двух сторон с нетравмирующими окончаниями; указателей направления движения; контрастно окрашенные полосы на участках пола перед поворотом и дверями; контрастной маркировки дверных проемов; приобрести пандус переносной.

Зона 4. «Зона оказания услуги» - выделить долю мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата); специализированную зону обслуживания инвалидов-колясочников.

Зона 5. «Санитарно-бытовые помещения» - установить знак доступности помещения, создать тактильную направляющую полосу к кабине и писсуару (мужской туалет) ощущаемую ногой или тростью; установить опорные поручни с двух сторон унитаза, опорный поручень для раковины, крючки для костылей(на высоте 120см с выступом 12 см); систему тревожной сигнализации.

Зона 6. «Средства информации и телекоммуникации на объекте» - установить: визуальные средства информации о предоставлении услуги, продублировать шрифтом Брайля или рельефными буквами и цифрами с высотой рельефа не менее 0,8 мм; звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м; световые текстовые табло для вывода оперативной операции; малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.